PRZEPUSTNICA Ø250
Ø250 FLEX IZOLOWANY TŁUMIĄCY
Ø250
Ø315
45
PRZEPUSTNICA Ø250 Ø315
300X500
600X500
KRATKA WYW. 500X400
KRATKA WYW. 750X600 wlot od góry
WYKONAĆ OTWÓR W ŚCIANIE WRAZ Z NADPROŻEM
PRZEWÓD OBUDOWAĆ PŁYTAMI G/K
3/6
3/8
3/7
3/5
3/4
3/2
3/3
3/1
/11
+ 6,10
+ 5,40
+ 4,90
4 x 17,5 = 25
A
B
C
F
Z PARTERU 12,70/28,58
12,70/28,58
CENTRALNA NAWIEWNO-WYWIEWNA
Vwn=Vwe=6000m3/h, CIŚNIENIE DYSP. 400Pa
WYMIENNIK OBROTOWY, NAGRZEWNICA WODNA
Q=21,90kW, CHŁODNICA Qch=41,04 kW
MASA M=865kg
UWAGA: CENTRALE USTAWIĆ NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ WEDŁUG ODDZIELNEGO PROJEKTU
TŁUMIK AKUSTYCZNY TAP21-AA1200X600 L=1500
KSZTAŁTKA WYRÓWNAWCZA DŁUGOŚĆ USTALIĆ NA BUD.
KLAPA P.POŻ. 600X400
OBUDOWAĆ CONLITEM
SKROPLINY DN40
SZAFA STEROWNICZA CENTRALI WENT. + SZAFA STEROWNICZA AGREGATU SKRAPLAJĄCEGO W WYKONANIU ZEWNĘTRZNYM
3/10
DO CZERPNI 600X600 WENT. NA DACHU
600X600
600X400
1200x600
940X640
940X600
900X800
TŁUMIK AKUSTYCZNY TAP21-AA 900X800 L=1000
TŁUMIK AKUSTYCZNY TAP21-AA1200X600-L=1000
ISTN. ODPROWADZENIE POWIETRZA OD PROJEKTORÓW
KLAPA P.POŻ. Ø125
Ø100
Ø250
USKOK 7cm
WYKONAĆ OTWÓR W ŚCIANIE WRAZ Z NADPROŻEM

SZCZEGÓŁ CZERPNI/WYRZUTNI/ DACHOWEJ
SKALA 1:20



JA-GRA	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JACEK ZIOMEK 26-600 RADOM, ul. Mieczna 13e		
LOKALIZACJA	OŚRODEK KULTURY I SZTUKI "RESURSA OBYWATELSKA" UL. MALCZEWSKIEGO 16, 26-600 RADOM		
INWESTOR	OŚRODEK KULTURY I SZTUKI "RESURSA OBYWATELSKA"		
TEMAT PROJEKTU	PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ PRACUJĄCEJ NA POTRZEBY BUDYNKU OKISZ "RESURSA OBYWAT." W RADOMIU PRZY UL. MALCZEWSKIEGO 16.		
TYTUŁ RYSUNKU	WENTYLACJA MECHANICZNA ZESPÓŁ DRUGI –SALA WIDOWISKOWA		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jacek Ziomek upr. bud. nr WAT/0524/POOS/06	STADIUM: P.B.W. 04. 2015	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Stanisław Truszczyński upr. bud. nr 109/83, 84/91	1:50	3